

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ16.В.00307
(номер сертификата соответствия)

ТР 0651712
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

Закрытое акционерное общество «РИЭЛТА»,
Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 95, пом. 14Н, лит. А.
Тел.: (812) 498-19-71, факс (812) 703-13-63, ОГРН 1027802515520.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «РИЭЛТА»,
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 17.
Тел.: (812) 498-19-71, факс (812) 703-13-63, ОГРН 1027802515520.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФКУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ,
111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д.2, стр.8
тел./факс (495) 287-97-03, ОГРН 1035000703759.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ16 выдан 05.08.2011 МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Устройства охранно-пожарной сигнализации «Яуза-Ех»
(состав: см. Приложение № 0063151) БФЮК.425513.007 ТУ. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)

КОД ОК 005 (ОКП)

43 7241
43 7290

КОД ЕКПС

КОД ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (п.п. 7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.10.2), ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры» (р. 4, разд. 10).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт инспекционной проверки № 23/11-ИК от 18.05.2011 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, рег. № ССПБ.RU.ПБ16 от 26.03.2009 (схема №4с).
Экспертное заключение от 02.06.2011 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России.

Протокол испытаний № 110/1/11 от 02.06.2011 ЛИ ТСО и БО ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, рег. № ССПБ.RU.ИН.116 от 26.03.2009

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.08.2011 по 20.07.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Сахаров

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Морозов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ16.В.00307 от 16.08.2011 (обязательная сертификация)


ТР 0063151
(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
43 7241	- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП01149-4-2 «Яуза-4Ех»;	БФЮК.425513.007 ТУ
43 7241	- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП01149-8-2 «Яуза-8Ех»;	
43 7241	- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП01149-16-1 «Яуза-16Ех»;	
43 7290	- клавиатура выносная «Яуза-КВ»;	
43 7290	- барьер искрозащиты «БИЗ-Ех»;	
43 7290	- барьер искрозащиты «БИЗ-Ех» исполнение 1;	
43 7290	- устройство постановки/снятия «УПС-Ех».	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 В.А. Сахаров

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 В.М. Морозов